

	<b>Tipo:</b> Nota Técnica	Página 1
	<b>Área de Aplicação:</b> Entrada de energia em média tensão	<b>FECO-D-03</b>
	<b>Título do Documento:</b> Alterações da Norma FECO-D-03 da Cegero – Versão: 04/19	

## Anexo VV – Dimensionamento dos transformadores de corrente em baixa tensão

<b>Medição em BT</b>	
<b>Ligação em 380/220 V</b>	
<b>Demanda provável (kVA)</b>	<b>Relação de transformação</b>
Até 75kVa	100/5
75kVa - 112,5kVa	150/5
113kVa - 150kVa	200/5
151kVa - 225kVa	300/5
226kVa - 260kVa	400/5
261kVa - 300kVa	500/5

Notas:

- 1 – Considerado FT=2;
- 2 – Os TCs serão dimensionados de acordo com a demanda provável (kVA) da UC;
- 3 – Em caso de alterações de carga os TCs deverão ser redimensionados;
- 4- Classe de precisão para transformadores de corrente 0,3 C12,5.

Elaborado por: DPT - CEGERO	Aprovado por: Eng. Adriano Virgílio Maurici Eng. Lucas Della Giustina	Data de início da vigência: 01/06/2025	<b>Versão: 01/25</b>
--------------------------------	---	---	----------------------